

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, बलिया

पत्रांक :- 685/1/1

दिनांक :- 21.03.2016

सेवा में,

प्रबंधक,

न्यु सेन्द्रल पब्लिक अकादमी,

बेल्थरा रोड, जिला बलिया।

**विषय :- न्यु सेन्द्रल पब्लिक अकादमी बेल्थरा रोड, बलिया के भवन का नेशनल
बिल्डिंग के सापेक्ष प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या - शून्य दिनांक 08.11.2015 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में इस खण्ड के सहायक अभियंता एवं अवर अभियन्ता
द्वारा आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अधिसासी अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
बलिया

दिनांक :-

P. Janda
Principal

पत्रांक :-

Little Flower Children School (71072)
Muzamuddinpuram-Mau

1. प्रतिलिपि सहायक अभियंता (द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा०), प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।



अधिसासी अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
बलिया



जॉच प्रमाण -पत्र

न्यु सेन्ट्रल पब्लिक अकादमी, बेल्थरा रोड, जिला बलिया का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन बिल्डिंग कोड के रिमांक कॉलम के अनुसार पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 Coium 12.18.1.1	3.60 M
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C. Clause - 12.4.1	2.10 M
3	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause - 12.1.1	0.45 M
4	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause - 12.18.1.1	1.20 M
5	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause - as per N.B.C. 2005 Clause - 15.1.2	1/10 floor Area
6	Fire and life Safety	Certified by PHO Ballia	पत्र सं- पी०१/एफ०एस०बी० निरीक्षण/ 2015 दिनांक 02.08.2015	3पलक्ख है।
7	Roofs	R.C.C. flat Roof	As Per N.B.C. 2005 Clause - 12.19.1	R.C.C. flats Roof
8	Structure	RCC Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause - 12.19.1	R.C.C. Column and Beam.

Handwritten initials: Dhak JE

Handwritten signature: P. Jaisla
Principal

Little Flower Children School (71072)
Mud Singhpuram-Mau



Handwritten signature: Singh

अधिसासी अभियंता

प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०

बलिया

